

Quimper, le - 3 JUIN 2010

DIRECTION
DE LA VOIRIE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
SERVICE ENVIRONNEMENT

Ville de Quimper

Hôtel de ville B.P. 1759

29107 Quimper cedex

Téléphone: 02 98 98 89 67

Télécopie: 02 98 52 02 53

contact@mairie-quimper.fr

<http://www.mairie-quimper.fr>

JLD/GB/N° 1356

Affaire suivie par

Julien LE DEZ

Tél. 02.98.98.86.29



Madame Le Menn

9, rue du Léon

29000 Quimper

Madame,

Suite à votre demande, deux techniciens du service hygiène de la ville de Quimper ont effectué une visite au niveau des parties communes de votre immeuble sis 9 rue du Léon à Quimper.

Lors de la visite du 21 mai 2010, il a été constaté les désordres suivants :

- peinture des plafonds, écaillée sur l'ensemble des parties communes ;
- tapisserie murale vétuste (poussière, traces de mégots de cigarettes, taches diverses, etc.) ;
- phénomènes de condensation et de pont thermique au niveau des 1/2 étages des ascenseurs en raison des vitres de type simple vitrage ;
- vitrail cassé au niveau 7-8.

Aussi, je tiens à vous signaler que je viens de transmettre à votre syndic, les constatations effectuées ci-dessus afin que des travaux de rafraîchissement des parties communes soient entrepris.

Ce rapport ne vaut pas expertise et ne peut être utilisé comme telle dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Espérant avoir répondu à votre attente,

Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le maire,


Pour le maire,
L'adjoint délégué à l'urbanisme
et au cadre de vie
Daniel LE BICOT

Toute correspondance doit être adressée à monsieur le maire